

Vorlage

für die Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Walkfelde am 22.09.2022

zu TOP 10: B5

hier: Auftragsvergabe zum Setzen eines Zaunes um das Regensickerbecken im B5-Baugebiet

Vorbemerkung

Im B5-Gebiet befindet sich ein Regensickerbecken zur gedrosselten Einleitung von Regenwasser in öffentliche Gewässer. Regenrückhaltebecken/Regensickerbecken sind abwassertechnische Anlagen im Sinne der DGUV Vorschrift 22 "Abwassertechnische Anlagen".

Aufgrund der besonderen Anziehungskraft von Wasserflächen auf Kinder und Jugendliche ist jedes Regenbauwerk entsprechend seines Gefahrenpotentials mit Hilfe des GVV Kommunalversicherung VVaG bewertet worden. Das Ziel ist die Vermeidung von Personen- und Sachschäden und der Ausschluss von Haftungsrisiken für die Gemeinde.

Eindeutige rechtliche Vorgaben, wie die Verkehrssicherungspflicht an Teichanlagen auszugestalten ist (z. B. ab welcher Wassertiefe und bei welchem Böschungswinkel generell eine Einzäunung vorzunehmen ist), gibt es nicht. Diese Frage ist vielmehr in jedem Einzelfall zu beantworten. Aus diesem Grund haben Städte und Kommunen unterschiedliche Lösungsansätze gewählt.

Da das Becken aber eine technische Anlage darstellt und in einem Wohngebiet mit dort wohnenden Familien mit Kindern belegt ist, sollte zur Verringerung des Risikos eine Einzäunung erwogen werden; entsprechend wurden für die Einzäunung Angebote eingeholt.

Entsprechend den Berechnungen des Ing. Schwarz wurden drei Dienstleister (Fa. Zaunteam, Fa. Stapelfeldt und Fa. Piper) um Abgabe eines Angebotes für die Errichtung eines Zaunes um das Sickerbecken gebeten.

Alle drei Dienstleister haben Angebote abgegeben, wobei die Fa. Piper mit 7.264,95 € das wirtschaftlichste Angebot abgegeben hat.

Beschlussvorschlag

Die Gemeinde Walkfelde befürwortet die Einzäunung des im B5-Gebiet belegenen Regensickerbeckens und beschließt, den Auftrag zur Einzäunung des Regensickerbeckens an die Fa. Piper zu vergeben, da diese das wirtschaftlichste Angebot abgegeben hat.

Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Zahl der Vertreter:		Abstimmungsergebnis:		
Anwesend:		Ja	Nein	Enthaltung
Ausgeschlossen gem. § 22 GO:				